



66-200 Świebodzin, ul.30 Stycznia 5
 ☎ (068) 38 243 54, Fax 068 38 243 15
 e-mail: psse.swiebodzin@sanepid.gov.pl
 ePUAP: /PSSE_w_Swiebodzinie
 NIP: 9271082701, Regon 970777855

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 18 czerwca 2024r.

HK.9011 530.W.11.4.2024

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 172/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 poz. 416) i § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań Nr: DL.OBS.9051.00790.2024 z dnia 10 czerwca 2024r. opracowanym przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej
 z wodociągu publicznego w m. Lubogóra**

UZASADNIENIE

W ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Świebodzinie przeprowadził kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B- do badań laboratoryjnych pobrano próbki wody pochodzące z wodociągu publicznego w m. Lubogóra.

Analiza wyników powyższego sprawozdania dot. próbki wody pobranej w dniu 13 maja 2024r.z punktu czerpalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym w m. Lubogóra (woda z sieci) wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294 ze zm.).Woda pochodząca z wodociągu publicznego w m. Lubogóra jest przydatna do spożycia przez ludzi.

**Z UPOWAŻNIENIA
 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
 INSPEKTORA SANITARNEGO
 w Świebodzinie**

p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru
 Sanitarnego
 PSSE w Świebodzinie
Dorota Hołownia-Cwierz
 Dorota Hołownia-Cwierz

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o.
 ul. Młyńska 37
 66-200 Świebodzin

2. aa

Do wiadomości :

1. Burmistrz Świebodzina
 ul. Rynkowa 2
 66-200 Świebodzin

