



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE**

Świebodzin, dnia 30 marca 2022r.

HK.530.W.9.2.2022.AK

**Roczna okresowa ocena  
 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 31  
 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Rosin w roku 2021r.**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE**

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody w 2021 roku w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj.:

Lp.	Numer sprawozdania	Data	Kontrola wewnętrzna/ nadzór sanitarny	Zakres badania
1.	59369/21/POZ	2021-02-16	kontrola wewnętrzna woda podawana do sieci	monitoring kontrolny
2.	DL.OBS.9051.00324.2021	2021-03-25	nadzór sanitarny woda z sieci	monitoring kontrolny
3.	DL.OBS.9051.00814.2021	2021-06-17	nadzór sanitarny woda podawana do sieci	monitoring kontrolny
4.	396233/21/POZ	2021-07-23	kontrola wewnętrzna woda podawana do sieci	monitoring przeglądowy
5.	603742/21/POZ	2021-11-15	kontrola wewnętrzna woda z sieci	monitoring kontrolny

**STWIERDZA**

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Rosin  
 zarządzanego przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
 w Świebodzinie**

**UZASADNIENIE**

W ramach przeprowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano do badań 2 próbki wody ze stałych, monitorowanych punktów czerpalnych z wodociągu w miejscowości Rosin w zakresie monitoringu kontrolnego.

W ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świebodzinie pobrano do badań 3 próbki wody ze stałych monitorowanych punktów czerpalnych z wodociągu w miejscowości Rosin w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Z parametrów mikrobiologicznych oznaczono w zakresie monitoringu kontrolnego liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C oraz dodatkowo liczbę Enterokoków kałowych.

Z parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych oznaczono w zakresie monitoringu kontrolnego przewodność, barwę, smak, zapach, odczyn, mętność, a w zakresie monitoringu przeglądowego dodatkowo:  $\Sigma$ pestycydów,  $\Sigma$ THM,  $\Sigma$ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu,  $\Sigma$  WWA, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranten, Indeno (1,2,3-c,d), piren, benzen, antymon, arsen, akryloamid, amoniak, azotany, azotyny, bor, bromiany, bromodichlorometan, suma chloranów i chlorynów, chlorki, chlor wolny, chloraminy, chrom, cyjanki, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryna, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan alfa, endosulfan beta, siarczan endosulfanu, metoksychlor, epichlorohydryna, 1,2-dichloroetan, trichlorometan, bromodichlorometan, chlorek winylu, fluorki, kadm, glin, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, selen, siarczany, sól, twardość ogólna, utlenialność z  $KMnO_4$ , żelazo,  $\alpha$ -HCH,  $\beta$ -HCH,  $\gamma$ -HCH,  $\delta$ -HCH, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4''-DDT.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Rosin w zakresie oznaczanych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniała w 2021r. wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

**Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań laboratoryjnych wody z tego urzędnia.**

**Ocenę z urzędnia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Rosin Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz konsumentów o jakości wody.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Świebodzinie  
mgr Arleta Miśkiewicz

**Otrzymuje:**

- 1. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych  
Sp. z o.o. w Świebodzinie  
ul. Młyńska 37  
66-200 Świebodzin**
- 2. Burmistrz Miasta Świebodzin  
ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin**
- 3. aa**